



**REINHALTUNGSVERBAND**  
FREISTADT UND UMGEBUNG

**Veröffentlichung der Ablaufdaten der Kläranlage**  
gem. § 13 Umweltinformationsgesetz (UIG)

25.01.2019

Monat	Menge	BSB-5		CSB		NH4-N		Gesamt N		P-Gesamt	
		Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d
<i>Mär.18</i>	m <sup>3</sup> /d										
Mittelwert	8023	3,0	22,1	21,8	159,9	0,35	2,61	6,23	45,96	0,16	1,06
Min. Wert	4631	3,0	18,2	19,5	137,9	0,29	2,00	5,10	30,99	0,12	0,70
Max. Wert	12002	3,0	22,9	21,6	164,6	0,34	2,60	6,60	50,30	0,19	1,40
<b>2018</b>											
Mittelwert	4214	3,1	12,25	26,62	103,88	0,52	2,35	4,37	17,98	0,24	0,95
Min. Wert	1088	3	7,30	17,80	58,60	0,16	0,40	1,60	4,5	0,12	0,30
Max. Wert	12424	6	25,40	55,50	242,90	1,30	9,10	13,20	66,98	0,49	3,30
Grenzwert		8		60		2,00				0,50	

Der Obmann  
Mag. Klemens Dedl