



REINHALTUNGSVERBAND
FREISTADT UND UMGEBUNG

Veröffentlichung der Ablaufdaten der Kläranlage
gem. § 13 Umweltinformationsgesetz (UIG)

25.01.2019

Monat	Menge	BSB-5		CSB		NH4-N		Gesamt N		P-Gesamt	
		Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d
<i>Sep 18</i>	m ³ /d										
Mittelwert	4195	3,3	12,4	25,6	95,4	0,28	1,07	2,50	9,39	0,24	1,00
Min. Wert	2605	3,0	8,4	19,0	66,5	0,21	0,50	1,60	4,50	0,14	0,50
Max. Wert	9918	6,0	25,4	34,4	173,3	0,40	2,10	3,40	19,45	0,38	2,60
2017											
Mittelwert	4317	3,2	12,60	27,10	105,04	0,63	2,64	3,98	16,79	0,33	1,30
Min. Wert	2394	2	6,20	15,50	65,00	0,25	0,80	1,40	5,26	0,11	0,50
Max. Wert	12549	7	36,90	39,10	267,20	2,70	15,40	8,30	58,89	0,87	4,10
Grenzwert		8		60		2,00				0,50	

Der Obmann
Mag. Klemens Dedl