



REINHALTUNGSVERBAND
FREISTADT UND UMGEBUNG

Veröffentlichung der Ablaufdaten der Kläranlage
gem. § 13 Umweltinformationsgesetz (UIG)

25.01.2018

| Monat | Menge | BSB-5 | | CSB | | NH4-N | | Gesamt N | | P-Gesamt | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Konzentr. mg/l | Fracht kg/d | Konzentr. mg/l | Fracht kg/d | Konzentr. mg/l | Fracht kg/d | Konzentr. mg/l | Fracht kg/d | Konzentr. mg/l | Fracht kg/d |
| <i>Dez 17</i> | m ³ /d | | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 4504 | 3,5 | 12,3 | 27,9 | 97,3 | 0,72 | 2,88 | 3,90 | 14,37 | 0,25 | 1,05 |
| Min. Wert | 2702 | 3,0 | 8,2 | 23,4 | 80,9 | 0,40 | 1,40 | 2,30 | 6,43 | 0,18 | 0,60 |
| Max. Wert | 9959 | 6,0 | 21,7 | 31,2 | 116,9 | 0,96 | 5,30 | 7,20 | 31,43 | 0,32 | 2,20 |
| 2016 | | | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 4617 | 3 | 14,12 | 24,67 | 108,26 | 0,57 | 2,63 | 4,32 | 19,60 | 0,34 | 1,52 |
| Min. Wert | 2323 | 3 | 7,30 | 16,90 | 55,70 | 0,14 | 0,60 | 1,10 | 4,16 | 0,08 | 0,40 |
| Max. Wert | 12482 | 6 | 44,90 | 38,70 | 232,70 | 1,89 | 11,10 | 16,50 | 63,26 | 0,67 | 5,40 |
| Grenzwert | | 8 | | 60 | | 2,00 | | | | 0,50 | |

Der Obmann
Mag. Klemens Dedl