



REINHALTUNGSVERBAND
FREISTADT UND UMGEBUNG

Veröffentlichung der Ablaufdaten der Kläranlage
gem. § 13 Umweltinformationsgesetz (UIG)

25.01.2018

Monat	Menge	BSB-5		CSB		NH4-N		Gesamt N		P-Gesamt	
		Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d
<i>Mär.18</i>	m ³ /d										
Mittelwert	4153	3,0	11,4	24,9	94,6	0,83	3,60	6,60	25,44	0,33	1,40
Min. Wert	3048	3,0	9,8	23,5	77,5	0,56	2,10	5,20	18,23	0,20	0,70
Max. Wert	7822	3,0	15,3	26,0	129,0	1,20	6,70	8,60	39,26	0,49	3,30
2017											
Mittelwert	4317	3,2	12,60	27,10	105,04	0,63	2,64	3,98	16,79	0,33	1,30
Min. Wert	2394	2	6,20	15,50	65,00	0,25	0,80	1,40	5,26	0,11	0,50
Max. Wert	12549	7	36,90	39,10	267,20	2,70	15,40	8,30	58,89	0,87	4,10
Grenzwert		8		60		2,00				0,50	

Der Obmann
Mag. Klemens Dedl