



**REINHALTUNGSVERBAND**  
FREISTADT UND UMGEBUNG

**Veröffentlichung der Ablaufdaten der Kläranlage**  
gem. § 13 Umweltinformationsgesetz (UIG)

30.04.2020

| Monat         | Menge             | BSB-5             |                | CSB               |                | NH4-N             |                | Gesamt N          |                | P-Gesamt          |                |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|               |                   | Konzentr.<br>mg/l | Fracht<br>kg/d | Konzentr.<br>mg/l | Fracht<br>kg/d | Konzentr.<br>mg/l | Fracht<br>kg/d | Konzentr.<br>mg/l | Fracht<br>kg/d | Konzentr.<br>mg/l | Fracht<br>kg/d |
| <i>Sep.19</i> | m <sup>3</sup> /d |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |
| Mittelwert    | 4234              | 3,0               | 10,9           | 25,9              | 94,3           | 0,51              | 1,93           | 3,50              | 13,04          | 0,15              | 0,59           |
| Min. Wert     | 2789              | 3,0               | 8,6            | 21,3              | 66,2           | 0,36              | 1,00           | 2,20              | 6,32           | 0,09              | 0,30           |
| Max. Wert     | 11191             | 3,0               | 16,1           | 38,7              | 145,6          | 0,92              | 4,60           | 4,70              | 22,91          | 0,25              | 1,20           |
| <b>2018</b>   |                   |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |
| Mittelwert    | 4214              | 3,1               | 12,25          | 26,62             | 103,88         | 0,52              | 2,35           | 4,37              | 17,98          | 0,24              | 0,95           |
| Min. Wert     | 1088              | 3                 | 7,30           | 17,80             | 58,60          | 0,16              | 0,40           | 1,60              | 4,5            | 0,12              | 0,30           |
| Max. Wert     | 12424             | 6                 | 25,40          | 55,50             | 242,90         | 1,30              | 9,10           | 13,20             | 66,98          | 0,49              | 3,30           |
| Grenzwert     |                   | 8                 |                | 60                |                | 2,00              |                |                   |                | 0,50              |                |

Der Obmann  
Mag. Klemens Dedi