



REINHALTUNGSVERBAND
FREISTADT UND UMGEBUNG

Veröffentlichung der Ablaufdaten der Kläranlage
gem. § 13 Umweltinformationsgesetz (UIG)

05.08.2020

Monat	Menge	BSB-5		CSB		NH4-N		Gesamt N		P-Gesamt	
		Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d	Konzentr. mg/l	Fracht kg/d
<i>Feb.20</i>	m ³ /d										
Mittelwert	6842	3,0	17,8	21,0	122,7	1,01	6,49	7,69	46,37	0,20	1,28
Min. Wert	4503,00	3,0	13,6	18,2	96,0	0,74	3,40	6,10	30,36	0,11	0,50
Max. Wert	11324,00	3,0	25,8	26,5	156,7	1,92	15,60	9,50	81,78	0,37	2,60
2019											
Mittelwert	4841	3,1	13,70	25,22	109,17	0,61	3,04	6,35	28,10	0,18	0,82
Min. Wert	2564	3	7,80	18,80	57,20	0,14	0,50	2,20	6,32	0,09	0,30
Max. Wert	12002	7	30,60	52,30	289,70	1,92	16,90	12,90	72,51	0,45	3,90
Grenzwert		8		60		2,00				0,50	

Der Obmann
Mag. Klemens Dedi